



Otterup Vandværk

Strandvejen 6A
5450 Otterup

Att.: Flemming Olsen

Registrernr.: U13316
Kundenr.: 5506178
Ordrenr.: 816667
Prøvenr.: 23301171

Modt. dato: 2012.09.25

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Otterup Vandværk
Strandvejen 6A, 5450 Otterup
Prøvested.....: **Otterup Vandværk. Boring DGU 137.0519 - V02200066/4471006608**
DGU-nr.....: **137.0519**
Prøvetype.....: Råvand - Andet
Prøvemærke.....: **Fra boring.**
Prøveudtagning...: 2012.09.25 kl. 11:30
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (VEK)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.09.26 - 2012.09.28

Prøvenr.: **23301171**

Prøve ID:

Prøvemærke:

**Grænseværdier

Um

Vejl.

Max.

Metoder

(%)

Sulfid-S

<0.02 mg/l

DS 278:1976auto 28

Methan

0.023 mg/l

M0066 GC/FID 38

Kopi af rapporten er sendt til:

- Nordfyns Kommune, Teknisk forvaltning, Østergade 23, 5400 Bogense
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

28. september 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.