

Otterup Vandværk  
Strandvejen 6  
5450 Otterup  
Att.: Flemming Olsen

Rapportnr.: AR-13-CA-00044602-01  
Batchnr.: EUDKVE-00044602  
Kunde nr. CA0005763  
Modt. dato: 15.01.2013

## Analyserapport

**Prøvested:** Otterup Vandværk Ledningsnet - V02200066 / 4471006699  
**Udtagningsadresse:** Stenløkkeparken 71, 5450 Otterup  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøveudtagning:** 15.01.2013 kl. 09:08  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S MAK  
**Analyseperiode:** 15.01.2013 - 21.01.2013

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr:	04460201	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	4	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.013	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	6.6	°C				DS 2250	
pH	7.5	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	58	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	9.4	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	


Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Kopi til:**

Nordfyns Kommune, Janna Nicolaisen (post), Østergade 23, 5400 Bogense

21.01.2013

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

  
Flemming Mønsted Claësson  
Senior Kunderådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.