



Otterup Vandværk

Strandvejen 6A  
5450 Otterup

Att.: Flemming Olsen

Registrernr.: T46783  
Kundenr.: 5506178  
Ordrenr.: 816667  
Prøvenr.: 23253836

Modt. dato: 2011.03.30

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Otterup Vandværk  
Strandvejen 6A, 5450 Otterup  
Prøvested.....: **Otterup Vandværk Ledningsnet - V02200066/4471006699**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Pileurten 18, Bryggers**  
Prøveudtagning...: 2011.03.30 kl. 11:00  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MK4)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.03.31 kl. 00:06 - 2011.04.03

	Prøvenr.: 23253836	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml	i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m.	Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	2	CFU/ml	200	DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	0.024	mg/l	0.2	SM3120-ICP	30	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs			*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar			*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen			*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal			*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	6.6	gr. C		DS2250	
pH	7.4	pH	7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	59	mS/m	>30	DS/EN 27888	10
Iltindhold	9.0	mg/l	> 5	DS/EN 25814	10

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Nordfyns Kommune, Teknisk forvaltning, Østergade 23, 5400 Bogense
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

04. april 2011

Kundecenter: tlf.70224256 Kirsten From Andersen

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.