



Otterup Vandværk

Strandvejen 6A
5450 Otterup

Registrernr.: U01885
Kundenr.: 5506178
Ordrenr.: 816667
Prøvenr.: 23318579

Att.: Flemming Olsen

Modt. dato: 2012.05.30

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Otterup Vandværk
Strandvejen 6A, 5450 Otterup
Prøvested.....: **Otterup Vandværk Ledningsnet - 82337/4471006699**
Udtagningsadresse: **Fremmelev 60, 5450 Otterup**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Køkken**
Prøveudtagning...: 2012.05.30 kl. 09:00
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MK4)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.05.30 kl. 22:40 - 2012.06.03

	Prøvenr.: 23318579	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	10	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	14.8	gr. C			DS2250	
pH	7.6	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	59	mS/m	>30		DS/EN 27888	6
Iltindhold	9.5	mg/l	> 5		DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Nordfyns Kommune, Teknisk forvaltning, Østergade 23, 5400 Bogense
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

03. juni 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Rune Bruun Mosbacher

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.