

Otterup Vandværk
Strandvejen 6
5450 Otterup
Att.: Camilla S. Jensen

Rapportnr.: AR-25-CG-25036594-01
Batchnr.: EUDKVE-25036594
Kundenr.: CA0005763
Modt. dato: 07.05.2025
Valideringskode: 9571603C1C

Analyserapport

Prøvested: Otterup Vandværk - DGU 137.0519 - V02200066 / 4471006608
DGU-nr: 137.519
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Andet
Prøveudtagning: 07.05.2025 kl. 07:20
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode: 07.05.2025 - 12.05.2025

Prøvemærke: Fra boring

Lab prøvenr:	835-2025-81496947	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

Uorganiske forbindelser

Nitrat	< 0.3	mg/l			0.3	DS/ISO 15923-1:2013, mod	A	15
Sulfat (SO ₄)	97	mg/l			0.5	DS ISO 15923-1:2013	A	15

Aromatiske kulbrinter

Benzen	< 0.02	µg/l			0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
Toluen	< 0.02	µg/l			0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
Ethylbenzen	< 0.02	µg/l			0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
o-Xylen	< 0.02	µg/l			0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
m+p-Xylen	< 0.02	µg/l			0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
Naphthalen	< 0.02	µg/l			0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	30

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja	DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)
---------------------------	----	--

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:

Nordfyns Kommune, Janna Nicolaisen, Østergade 23, 5400 Bogense
Nordfyns Kommune, Kim Olsen, Østergade 23, 5400 Bogense
Nordfyns Kommune, Lise-Lotte Kragh, Østergade 23, 5400 Bogense
Nordfyns Kommune, Thomas Hammershøj Alnor, Østergade 23, 5400 Bogense

12.05.2025



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.